



T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği



Sayı : E-38310310-900-125974
Konu : Psikiyatri Klima arızası

26/08/2021

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 17/08/2021 tarihli ve E- 23379993-900-120606 sayılı yazısı.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina, Psikiyatri kliniği görüşme odasında kullanılan klimanın fan motoru arızası ile ilgili yazıları ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet AKDAĞ
Hastaneler Başhekimî

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : *BSLNCVDVSV* Pin Kodu : 22913

Belge Takip Adresi :

<https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BSLNCVDVSV&eS=125974>

Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon: +90 412 248 80 01-16 (16 Hat) Faks: +90 412 248 8523
e-Posta: hastane@dicle.edu.tr Elektronik Ağ: <http://hastane.dicle.edu.tr>
Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurten Karaer
Unvanı: Büro Personeli





T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği



Sayı : E-23379993-900-120606
Konu : Psikiyatri Klima arızası

26/08/2021

HASTANE SATINALMA KOMİSYONUNA

İlgi : 14/07/2021 tarihli ve E- 56697893-900-106836 sayılı yazısı.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Psikiyatri kliniği görüşme odasında kullanılan Arçelik marka klimanın iç ünite salyangoz fanı ve fan motoru arızalı olduğu tespit edilmiş olup,belirtilen malzemelere ivedilikle ihtiyaç vardır.Konu ile ilgili;Teknik rapor,istem belgesi ve tespit tutanağı ekte sunulmuştur.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Oktay ARITÜRK
Hastaneler Başmüdürü

Belge Doğrulama Kodu :BSDNZ1RHZV Pin Kodu :05313

Belge Takip Adresi :

<https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BSDNZ1RHZV&eS=120606>

Adres:Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon:+90 412 248 80 01-16 (16 Hat) Faks:+90 412 248 8523
e-Posta:hastane@dicle.edu.tr Elektronik Ağ:http://hastane.dicle.edu.tr
Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emrullah Eren
Unvanı: Büro Personeli





T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi



Sayı : E-56697893-900-106836
Konu : Klinik İşleri

14/07/2021

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde görüşme odasında kullanılan klimanın arızasının giderilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim

Prof. Dr. Mahmut BULUT
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Başkanı

12030
An den motoru

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : *BSRNNHJ3ZF* Pin Kodu : 68882

Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BSRNNHJ3ZF&eS=106836>

Adres: Dicle Üniversitesi Kampüsü 21280-Diyarbakır

Telefon: 0 412 248 80 01-16 0 412 248 ... Faks: 0 412 248 84 40

e-Posta: tipdekanlik@dicle.edu.tr Elektronik Ağ: <http://www.dicle.edu.tr>

Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Hasan Şener
Unvanı: Veri Giriş Kontrol İşletmeni



Tel No: 4742



T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİ
TEKNİK BAKIM BİRİMİ

EFQM

Committed to excellence

BAKIM ONARIM TEKNİK RAPORU

Sayı (Rapor) no : 539

Tarih : 26.07.2021

İŞ KONUSU	İŞ KONUSU	İÇ ÜNİTE SALLYONGOZ FANI VE FAN MOTORU ARIZASI		
	KULLANILDIĞI BİRİM	MERKEZ BİNA		
	KULLANILDIĞI ALT BİRİM	PSİKİYATRİ		
	MARKASI ve MODELİ	ARÇELİK / 12030		
	SİCİL (veya SERİ) NO:			
	EDİNME TARİHİ			
	ARIZA (İŞ) TANIMI	Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Psikiyatri kliniği görüşme odasında kullanılan Arçelik marka klimanın iç ünite salyongoz fanı ve fan motoru arızalı olduğu tespit edilmiş olup,belirtilen malzemelere ivedilikle ihtiyaç vardır.		
	GEREKLİ OLAN HUSUSLAR			
	S. no	Açıklama	Birim	Miktar
	1	Klima için iç ünite salyongoz fanı	Adet	1
2	Klima için iç ünite fan motoru	Adet	1	

Yukarıda belirtilen arıza tespit edilmiş olup, yapılması gerekli olan hususlar ve satın alınması gerekli malzemeler tarafımızdan tespit edilmiştir.

	ADI SOYADI	ÜNVANI	İMZA
1	Abdurrahman BEYBUR	Komisyon Başkanı	
2	A.Bülent BAYKALE	Teknik Komisyon Üyesi	
3	Şemsettin ÇEVİK	Teknik Komisyon Üyesi	



Doküman Kodu YÖN.FR.76	Yayın Tarihi 03.12.2012	Revizyon No 5	Revizyon Tarihi 11.04.2014	Sayfa No / Sayfa Sayısı Sayfa 1/1
İstek Yapan Birim : Hastanın Adı, Soyadı :		Tarih : 02/08/2021		ISTEM No : 8971
2085 - TEKNİK BAKIM VE ONARIM HİZ.				

SATINALMA TALEP FORMU

TAŞINIRIN

Sıra No	Taşınır Kodu	SUT Kodu	Malzeme Kodu	Taşınır Adı	Künye No	Ölçü Birimi	İstenen Miktar	Depo Mevcudu	Ortalama Aylık	Önceki Yıl Kul. Miktar	Alma Çıktan	Hastane Stok	Sut Ortalama	Açıklama
1	150.13.2		36509	İÇ ÜNİTE SALLYONGOZ FANI		AD	1	0		3		0		KLİMA İÇİN ARÇELİK / 12030
2	150.13.2		21708	İÇ ÜNİTE FAN MOTORU		AD	1	0		3		0		KLİMA İÇİN

Açıklama

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Psikiyatri kliniği görüşme odasında kullanılan Arçelik marka klamanın iç ünite sallyongoz fanı ve fan motoru arızalı olduğu tespit edilmiş olup,belirtilen malzemelere ivedilikle ihtiyaç vardır.

İstek yapan birim Yöneticisi	
Adı, Soyadı	
Ünvanı	
İmzası	A. Bülent AYKALE D.Ü.Hastaneleri Müd. Yrd.

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

OLUR

Hastanemiz Psikiatri kliniği' görüşme odasında kullanılan
Arçelik marka klimanın iç ünite salyangoz fanı ve fan motoru
sesli çalıştığı tespit edilmiştir. Alınması gereken malzeme

1 adet Salyangoz fan
1 adet fan motoru.

Model - 12030

Teknisyen
Selçuk Colak



Teknisyen
Ahmet Okay

